

DUPLICATO (ESENTE DAL  
BOLLO AI SENSI DELL'ART. 7  
COMMA 5 DELLA LEGGE  
29/12/1990 N° 405)



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA  
AREA V - PROTEZIONE PASSIVA

VISTO il Decreto Ministeriale 06 marzo 1992 concernente "Norme tecniche e procedurali per la classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei prodotti vernicianti ignifughi applicati su materiali legnosi.;"

VISTI il Decreto Ministeriale 03 Settembre 2001, recante "Modifiche ed integrazioni al Decreto 26 giugno 1984 concernente classificazione di reazione al fuoco ed omologazione ai fini della prevenzione incendi" e il Decreto Ministeriale 28 maggio 2002 recante rettifiche al decreto medesimo;

VISTA l'istanza presentata dalla ditta ILVA POLIMERI S.r.l. sita in Via A. Costa, 2 20030 SENAGO (MI), produttrice del prodotto verniciante ignifugo denominato "FLAMER PA – CICLO IGNIFUGO PIGMENTATO" per ottenere l'omologazione della prodotto stesso ai fini della prevenzione incendi;

VISTO il certificato di reazione al fuoco n. 3303/19/05 del 27/09/2005 emesso per il predetto prodotto dalla Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica – Area V – Protezione Passiva – Capannelle - ROMA;

VISTA la dichiarazione del produttore (scheda tecnica), allegata al predetto certificato, prodotta dalla Ditta ILVA POLIMERI S.r.l. di SENAGO (MI);

SI OMOLOGA

con il numero di codice MI2438PVI100002, il prototipo del prodotto verniciante ignifugo denominato "FLAMER PA – CICLO IGNIFUGO PIGMENTATO" della ditta ILVA POLIMERI S.r.l. di SENAGO (MI), ai soli fini della prevenzione incendi, nella CLASSE di REAZIONE al FUOCO 1 (UNO) e se ne AUTORIZZA la riproduzione, ai sensi dei decreti ministeriali citati in premessa, nel colore di produzione "BIANCO" conformemente a tutte le caratteristiche del prodotto sottoposto a prova, nonché a quelle dichiarate dalla predetta ditta nella dichiarazione del produttore parimenti citata in premessa.

La validità del presente atto di omologazione non è attribuibile al prodotto verniciante ignifugo che non sia stato applicato a regola d'arte e nel rispetto delle indicazioni contenute nella dichiarazione del produttore allegata al certificato di prova.

Sul marchio o sulla dichiarazione di conformità, da allegarsi ad ogni tipo di fornitura del prodotto oggetto della presente omologazione, dovranno essere riportati:

- DICITURA: "PRODOTTO VERNICIANTE IGNIFUGO";
- NOME DEL PRODUTTORE: Ditta ILVA POLIMERI S.r.l. (o altro segno distintivo);
- ANNO DI PRODUZIONE: (da indicarsi);
- CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO: 1 (UNO) ;
- CODICE: MI2438PVI100002;

Sulla dichiarazione di conformità, da allegarsi ad ogni tipo di fornitura del prodotto oggetto della presente omologazione, dovranno essere riportati, tra l'altro, i dati del marchio di conformità sopra indicati nonché l'indicazione del periodo di validità dell'efficacia del prodotto che, comunque, non potrà essere superiore a cinque anni dal momento dell'applicazione.

Si richiamano tutti gli obblighi di legge spettanti al produttore e a tutti i soggetti comunque interessati, a norma del Codice Civile, del Codice Penale e dei decreti ministeriali 26 giugno 1984 e 3 settembre 2001.

Il presente atto, ad eccezione dei casi di decadenza e revoca dell'omologazione previsti dall'art. 9, punti 2 e 3, del D.M. 26/6/84, ha una validità di 5 anni dalla data di rilascio ed è rinnovabile alla sua scadenza.

Roma, 28 OTT. 2005

firmato  
IL DIRETTORE CENTRALE  
(Dott. Ing. Roberto BARZI)



Fasc. 3807 sott.2925

N.B. IL PRESENTE ATTO DI OMOLOGAZIONE E' RIPRODUCIBILE UNICAMENTE NELLA SUA INTEGRALE STESURA

N.B. Il presente atto, esente dal bollo ai sensi dell'art. 7 comma 5 della legge 29 dicembre 1990 n. 405, viene rilasciato, sotto forma di duplicato in data \_\_\_\_\_, a causa dell'estrema usura dell'Atto originale .

22 NOV. 2012

IL DIRETTORE CENTRALE  
(Dattilo)


**DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE**  
**DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA**  
**AREA PROTEZIONE PASSIVA**

Vista la domanda di rinnovo presentata il: 04/10/2010  
**Validità ulteriormente rinnovata fino al: 28/10/2015**

Atto di omologazione non ricadente nei casi previsti dall'art.3, comma 2, del D.M. 03/09/2001

IL DIRETTORE CENTRALE  
(Dattilo)

22 NOV 2012



**DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE**

DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA  
UFF. PER LA PROT. PASSIVA, PROT. ATTIVA, SETTORE MERCEOLOGICO E LABORATORI

Vista la domanda di rinnovo presentata il: 02/11/2015

**Validità ulteriormente rinnovata fino al: 28/10/2020**

Atto di Omologazione non ricadente nei casi previsti dall'art.3, comma 2, del D.M. 03/09/2001

(3250)  
38305 - 23900

IL DIRETTORE CENTRALE  
(Pulito)  
firmato

23 FEB. 2016